


●倉庫配置図 | 第四類 危険物 (引火性液体)



●保管許可数量 | 第四類 危険物 (引火性液体)

倉庫	第一倉庫			第二倉庫 (保税蔵置場)			第三倉庫		
面積   坪数	590.15 m <sup>2</sup>   178.83 坪			503.20 m <sup>2</sup>   152.48 坪 (296 m <sup>2</sup> )			240.5 m <sup>2</sup>   72.87 坪		
構造	鉄骨造 平屋建て			鉄骨造 平屋建て			鉄骨造 平屋建て		
	指定数量	貯蔵最大数量	貯蔵倍数	指定数量	貯蔵最大数量	貯蔵倍数	指定数量	貯蔵最大数量	貯蔵倍数
アルコール類	400 L	10,000 L	25.00 倍	400 L	5,000 L	12.50 倍	400 L	30,000 L	75.00 倍
第一石油類	200 L	70,000 L	350.00 倍	200 L	28,000 L	140.00 倍	200 L	15,000 L	75.00 倍
第二石油類	1,000 L	145,000 L	145.00 倍	1,000 L	115,000 L	115.00 倍	1,000 L	13,000 L	13.00 倍
第三石油類	2,000 L	11,000 L	5.50 倍	2,000 L	55,000 L	27.50 倍	2,000 L	13,000 L	6.50 倍
第四石油類	6,000 L	10,000 L	1.67 倍	6,000 L	27,000 L	4.50 倍	6,000 L	15,000 L	2.50 倍
動植物油類				10,000 L	4,000 L	0.40 倍	10,000 L	6,000 L	0.60 倍
合計	9,600 L	246,000 L	527.17 倍	19,600 L	234,000 L	299.90 倍	19,600 L	92,000 L	172.60 倍